

Warum haben die Steckdosenleisten kein VDE Zeichen

Der Aufbau der Leitungen, Anschlüsse und Steckdosenleisten erfolgt nach der Norm VDE 0675-6, Klasse D / ÖVE Sn60, Klasse E, die Produkte werden einzeln und zu 100 % geprüft und mit einem CE-Zeichen versehen. Die Steckdosenleisten werden zusätzlich auf einem für die VDE-Prüfung zugelassenen Testplatz geprüft (Funktion, Isolation, Spannungsfestigkeit etc.). Ein VDE Zeichen kann nicht auf den Produkten aufgebracht werden, da die DIN VDE leider keine eigenen Normen für diesen Bereich (geschirmte Elektroprodukte) vorsieht. Die einzelnen Fertigungsschritte erfolgen jeweils auf den gleichen Maschinen wie die der VDE-geprüften Produkte, daher ist die Produktion so nahe wie möglich an den Normen und Vorschriften.